Замеры нагрузки 16.12.2020г. ГПП "Химик" АО "Ижевский завод пластмасс" МВТ,Мвар

Час	U(кв)	РПН	акт.	реакт.	акт.	реакт.	АЧР 1,2 АРВП	АЧР 1,2 АРВП ГВО	АЧР 1,2 АРВП	АЧР 1,2 АРВП	АЧР 1,2 АРВП	АЧР 1,2 АРВП	АЧР 1,2 АРВП	АЧР 1,2 АРВП	АЧР 1,2 АРВП	АЧР 1,2 АРВП	АЧР 1,2 АРВП	АЧР1 АРВП	АЧР1 АРВП	АЧР1 АРВП ГВО	АЧР 1,2 АРВП	АЧР 1,2 АРВП	АЧР 1,2 АРВП ГВО	АЧР 1,2 АРВП	АЧР 1,2 АРВП	АЧР 1,2 АРВП	АЧР 1,2 АРВП	АЧР 1,2 АРВП	АЧР 1,2 АРВП
			Ф.9		**Ф.37**		**Ф.3**	**Ф.5**	**Ф.6**	**Ф.8**	**Ф.10**	**Ф12**	**Ф13**	**Ф.14**	**Ф.15**	**Ф.16**	**Ф.17**	**Ф.19**	**Ф.22**	**Ф.24**	**Ф.26**	**Ф.28**	**Ф.29**	**Ф.31**	**Ф.32**	**Ф.33**	**Ф.36**	**Ф.38**	**Ф.40**
1	10,3	5	2,856	1,566	2,751	1,398	0,014	0,142	0,135	0,230	0,391	0,083	0,118	0,009	0,400	0,111	0,335	0,022	0,073	0,012	0,164	0,262	0,194	0,285	0,029	0,032	0,942	0,000	0,158
2	10,3	5	2,778	1,596	2,607	1,398	0,130	0,141	0,131	0,223	0,344	0,079	0,113	0,009	0,433	0,111	0,333	0,022	0,074	0,012	0,155	0,269	0,197	0,286	0,027	0,033	0,796	0,000	0,159
3	10,3	5	2,736	1,584	2,394	1,191	0,131	0,140	0,127	0,223	0,318	0,071	0,117	0,010	0,416	0,110	0,335	0,022	0,073	0,012	0,138	0,226	0,195	0,288	0,026	0,033	0,709	0,000	0,076
4	10,3	5	2,706	1,578	2,448	1,227	0,131	0,141	0,135	0,222	0,304	0,082	0,117	0,009	0,416	0,110	0,333	0,022	0,073	0,012	0,168	0,302	0,194	0,289	0,027	0,043	0,676	0,000	0,068
5	10,3	5	2,646	1,533	2,442	1,224	0,131	0,140	0,115	0,229	0,302	0,081	0,111	0,009	0,402	0,111	0,331	0,022	0,073	0,011	0,172	0,268	0,196	0,289	0,026	0,061	0,678	0,000	0,068
6	10,3	5	2,598	1,446	2,406	1,185	0,131	0,140	0,110	0,223	0,309	0,080	0,076	0,013	0,361	0,111	0,333	0,022	0,073	0,011	0,143	0,251	0,196	0,286	0,026	0,056	0,725	0,000	0,068
7	10,3	5	2,673	1,470	2,517	1,215	0,131	0,143	0,125	0,223	0,361	0,076	0,102	0,013	0,361	0,107	0,336	0,023	0,074	0,012	0,137	0,254	0,198	0,285	0,027	0,044	0,850	0,000	0,068
8	10,3	5	2,805	1,467	2,811	1,245	0,131	0,142	0,118	0,229	0,422	0,080	0,112	0,036	0,353	0,084	0,339	0,039	0,127	0,012	0,137	0,344	0,199	0,285	0,046	0,047	0,977	0,000	0,082
9	10,3	5	3,093	1,632	3,444	1,515	0,132	0,142	0,106	0,285	0,468	0,088	0,149	0,030	0,489	0,086	0,340	0,044	0,242	0,012	0,152	0,621	0,210	0,255	0,060	0,047	1,087	0,000	0,079
10	10,3	5	3,342	1,719	4,380	1,956	0,134	0,147	0,068	0,313	0,546	0,128	0,194	0,043	0,663	0,096	0,337	0,039	0,307	0,012	0,156	0,976	0,231	0,281	0,096	0,080	1,155	0,000	0,117
11	10,3	5	3,381	1,683	4,641	2,061	0,134	0,145	0,071	0,327	0,585	0,148	0,198	0,046	0,696	0,091	0,338	0,035	0,284	0,012	0,115	1,096	0,234	0,289	0,141	0,113	1,206	0,000	0,149
12	10,3	5	3,264	1,782	4,620	2,064	0,135	0,140	0,094	0,201	0,607	0,125	0,197	0,049	0,710	0,096	0,329	0,034	0,262	0,038	0,142	0,982	0,236	0,286	0,145	0,126	1,210	0,000	0,150
13	10,3	5	3,453	1,758	4,500	2,061	0,135	0,139	0,110	0,327	0,624	0,146	0,194	0,042	0,713	0,095	0,342	0,037	0,214	0,012	0,122	0,921	0,238	0,283	0,148	0,126	1,246	0,000	0,150
14	10,3	5	3,219	1,629	4,362	1,953	0,134	0,147	0,111	0,343	0,599	0,135	0,159	0,045	0,663	0,099	0,217	0,034	0,181	0,099	0,144	0,837	0,235	0,278	0,136	0,112	1,210	0,000	0,151
15	10,3	5	3,174	1,668	4,626	2,166	0,134	0,140	0,125	0,341	0,578	0,135	0,188	0,048	0,681	0,098	0,120	0,033	0,290	0,164	0,161	0,862	0,237	0,276	0,134	0,109	1,200	0,000	0,151
16	10,3	5	3,126	1,644	4,455	2,100	0,131	0,138	0,107	0,316	0,591	0,130	0,174	0,045	0,697	0,098	0,122	0,024	0,237	0,169	0,149	0,800	0,236	0,276	0,130	0,110	1,216	0,000	0,156
17	10,3	5	3,552	1,800	3,879	1,818	0,131	0,137	0,123	0,344	0,596	0,129	0,169	0,038	0,660	0,095	0,289	0,020	0,224	0,053	0,148	0,583	0,235	0,286	0,133	0,094	1,252	0,000	0,154
18	10,3	5	3,432	1,758	3,678	1,728	0,128	0,143	0,123	0,312	0,611	0,107	0,150	0,031	0,636	0,091	0,348	0,025	0,166	0,012	0,138	0,410	0,228	0,283	0,124	0,083	1,338	0,000	0,156
19	10,3	5	3,318	1,764	3,654	1,629	0,127	0,138	0,122	0,336	0,616	0,086	0,142	0,025	0,555	0,085	0,341	0,025	0,154	0,011	0,128	0,378	0,225	0,288	0,093	0,086	1,379	0,000	0,127
20	10,3	5	3,156	1,722	3,486	1,500	0,129	0,140	0,117	0,336	0,589	0,075	0,138	0,024	0,511	0,085	0,339	0,022	0,148	0,011	0,136	0,319	0,221	0,264	0,050	0,068	1,452	0,000	0,083
21	10,3	5	3,045	1,704	3,264	1,380	0,128	0,137	0,100	0,309	0,576	0,063	0,135	0,024	0,477	0,086	0,340	0,022	0,135	0,012	0,152	0,295	0,197	0,225	0,035	0,054	1,442	0,000	0,090
22	10,3	5	3,015	1,653	3,375	1,467	0,129	0,144	0,134	0,275	0,547	0,073	0,123	0,022	0,445	0,083	0,337	0,022	0,114	0,012	0,138	0,351	0,196	0,253	0,032	0,048	1,409	0,000	0,179
23	10,3	5	3,012	1,653	3,252	1,407	0,128	0,144	0,144	0,275	0,514	0,070	0,121	0,021	0,427	0,084	0,336	0,022	0,077	0,012	0,152	0,342	0,197	0,254	0,030	0,045	1,321	0,000	0,186
24	10,3	5	2,871	1,623	3,015	1,398	0,129	0,145	0,130	0,251	0,438	0,073	0,110	0,017	0,420	0,084	0,337	0,022	0,075	0,011	0,142	0,345	0,197	0,252	0,027	0,045	1,131	0,000	0,186
итого			73,251	39,432	83,007	38,286	3,027	3,3954	2,7796	6,694	11,8384	2,3415	3,406	0,658	12,586	2,3064	7,4864	0,6534	3,752	0,7464	3,4876	12,291	5,1194	6,6226	1,746	1,691	26,606	0	3,013

АЧР-1 48,1 Гц/0,3сек; АЧР-2 48,9 Гц/30сек; ЧАПВ 49,7Гц/30сек.

Главный энегетик **П.А.Шубин**