Замеры нагрузки 17.06.2020г. ГПП "Химик" АО "Ижевский завод пластмасс" МВТ,Мвар

Час	U(кв)	РПН	акт.	реакт.	акт.	реакт.	ГВО	АЧР 1,2 АРВП	ГВО	АЧР 1,2 АРВП ГВО	АЧР 1,2 АРВП	АЧР 1,2 АРВП	АЧР 1,2 АРВП	АЧР 1,2 АРВП	АЧР 1,2 АРВП	АЧР 1,2 АРВП	АЧР 1,2 АРВП	АЧР 1,2 АРВП	АЧР 1,2 АРВП	АЧР1 АРВП	АЧР1 АРВП	АЧР1 АРВП ГВО	АЧР 1,2 АРВП	АЧР 1,2 АРВП	АЧР 1,2 АРВП	ГВО	АЧР 1,2 АРВП	АЧР 1,2 АРВП	АЧР 1,2 АРВП	АЧР 1,2 АРВП	АЧР 1,2 АРВП	АЧР 1,2 АРВП
			Ф.9		Ф.37		Ф.1	Ф.3	Ф.4	Ф.5	Ф.6	Ф.8	Ф.10	Ф12	Ф13	Ф.14	Ф.15	Ф.16	Ф.17	Ф.19	Ф.22	Ф.24	Ф.26	Ф.28	Ф.29	Ф.30	Ф.31	Ф.32	Ф.33	Ф.36	Ф.38	Ф.40
1	10	5	0.000	0.000	4.317	2.418	0.245	0.071	0.300	0.070	0.199	0.175	0.750	0.155	0.073	0.008	0.271	0.017	0.228	0.016	0.045	0.009	0.047	0.111	0.179	0.223	0.185	0.018	0.027	0.658	0.000	0.060
2	10	5	0.000	0.000	4.131	2.370	0.248	0.071	0.298	0.063	0.196	0.165	0.682	0.138	0.065	0.009	0.275	0.017	0.228	0.014	0.045	0.008	0.045	0.101	0.179	0.221	0.187	0.018	0.040	0.604	0.000	0.060
3	10	5	0.000	0.000	4.056	2.358	0.245	0.072	0.300	0.057	0.182	0.164	0.651	0.144	0.058	0.009	0.273	0.017	0.235	0.009	0.045	0.009	0.052	0.088	0.179	0.236	0.181	0.018	0.040	0.572	0.000	0.060
4	10	5	0.000	0.000	3.987	2.199	0.247	0.071	0.306	0.051	0.158	0.158	0.645	0.148	0.060	0.009	0.275	0.017	0.236	0.009	0.043	0.009	0.043	0.116	0.177	0.218	0.181	0.018	0.031	0.562	0.000	0.060
5	10	5	0.000	0.000	4.176	2.277	0.246	0.072	0.303	0.053	0.169	0.159	0.724	0.111	0.078	0.025	0.274	0.016	0.235	0.009	0.045	0.007	0.030	0.114	0.178	0.239	0.177	0.018	0.023	0.653	0.000	0.067
6	10	5	0.000	0.000	4.692	2.364	0.239	0.071	0.304	0.053	0.188	0.215	0.865	0.096	0.068	0.021	0.319	0.013	0.230	0.010	0.089	0.008	0.024	0.176	0.180	0.221	0.180	0.027	0.022	0.803	0.000	0.066
7	10	5	0.000	0.000	5.994	2.907	0.242	0.072	0.328	0.054	0.184	0.530	1.048	0.148	0.084	0.034	0.462	0.024	0.233	0.011	0.208	0.007	0.049	0.284	0.184	0.217	0.178	0.047	0.033	0.924	0.000	0.074
8	10	5	0.000	0.000	6.990	3.309	0.245	0.073	0.345	0.062	0.185	0.661	1.170	0.233	0.131	0.037	0.538	0.033	0.233	0.013	0.217	0.008	0.053	0.503	0.183	0.218	0.197	0.077	0.044	1.021	0.000	0.063
9	10	5	0.000	0.000	7.923	3.528	0.244	0.072	0.359	0.060	0.216	0.530	1.765	0.340	0.164	0.040	0.575	0.029	0.235	0.014	0.189	0.008	0.040	0.605	0.207	0.229	0.210	0.104	0.052	1.039	0.000	0.121
10	10	5	0.000	0.000	8.853	3.831	0.244	0.072	0.347	0.058	0.208	0.637	2.651	0.380	0.149	0.036	0.581	0.026	0.235	0.014	0.199	0.009	0.048	0.534	0.190	0.210	0.206	0.105	0.057	1.099	0.000	0.134
11	10	5	0.000	0.000	8.490	3.780	0.243	0.071	0.318	0.056	0.204	0.451	2.498	0.329	0.141	0.038	0.581	0.034	0.230	0.014	0.147	0.011	0.038	0.518	0.202	0.228	0.208	0.100	0.060	1.136	0.000	0.135
12	10	5	0.000	0.000	8.520	3.840	0.245	0.071	0.362	0.055	0.197	0.630	2.486	0.339	0.116	0.042	0.542	0.030	0.228	0.014	0.121	0.009	0.033	0.506	0.203	0.226	0.234	0.100	0.088	1.105	0.000	0.135
13	10	5	0.000	0.000	8.631	4.017	0.242	0.073	0.338	0.053	0.204	0.647	2.439	0.301	0.152	0.040	0.573	0.045	0.232	0.013	0.174	0.008	0.031	0.475	0.201	0.237	0.255	0.097	0.093	1.090	0.000	0.135
14	10	5	0.000	0.000	8.370	3.870	0.243	0.073	0.346	0.054	0.219	0.439	2.410	0.254	0.162	0.041	0.576	0.041	0.235	0.013	0.236	0.007	0.029	0.443	0.204	0.235	0.252	0.105	0.078	1.074	0.000	0.134
15	10	5	0.000	0.000	7.851	3.579	0.245	0.073	0.324	0.051	0.187	0.395	2.404	0.197	0.144	0.034	0.551	0.031	0.239	0.014	0.122	0.007	0.029	0.356	0.199	0.227	0.257	0.108	0.071	1.014	0.000	0.111
16	10	5	0.000	0.000	7.317	3.285	0.237	0.071	0.315	0.052	0.183	0.338	2.410	0.147	0.137	0.027	0.489	0.024	0.238	0.013	0.081	0.006	0.028	0.201	0.203	0.225	0.262	0.097	0.067	1.011	0.000	0.063
17	10	5	0.000	0.000	7.017	3.240	0.219	0.070	0.307	0.053	0.199	0.351	2.390	0.147	0.127	0.022	0.401	0.019	0.238	0.011	0.064	0.006	0.026	0.176	0.145	0.231	0.259	0.070	0.062	0.990	0.000	0.059
18	10	5	0.000	0.000	6.762	3.150	0.218	0.070	0.313	0.051	0.203	0.341	2.351	0.132	0.124	0.022	0.358	0.019	0.239	0.009	0.058	0.006	0.026	0.122	0.133	0.236	0.253	0.044	0.061	1.033	0.000	0.057
19	10	5	0.000	0.000	6.438	3.036	0.218	0.072	0.326	0.050	0.174	0.341	2.326	0.119	0.112	0.023	0.305	0.020	0.237	0.009	0.054	0.006	0.026	0.086	0.124	0.225	0.208	0.032	0.036	1.042	0.000	0.058
20	10	5	0.000	0.000	6.417	2.994	0.223	0.071	0.329	0.050	0.202	0.312	2.260	0.140	0.124	0.019	0.282	0.019	0.237	0.009	0.052	0.006	0.026	0.137	0.111	0.221	0.242	0.025	0.033	1.048	0.000	0.059
21	10	5	0.000	0.000	6.363	2.916	0.216	0.072	0.320	0.049	0.213	0.305	2.138	0.125	0.125	0.014	0.278	0.019	0.237	0.010	0.049	0.006	0.027	0.140	0.161	0.216	0.247	0.019	0.043	1.056	0.000	0.058
22	10	5	0.000	0.000	5.757	2.886	0.226	0.071	0.317	0.054	0.194	0.296	1.582	0.138	0.100	0.011	0.264	0.019	0.230	0.016	0.054	0.008	0.032	0.139	0.187	0.234	0.239	0.019	0.049	1.012	0.000	0.059
23	10	5	0.000	0.000	5.427	2.937	0.231	0.072	0.319	0.053	0.192	0.257	1.343	0.161	0.067	0.009	0.296	0.025	0.234	0.016	0.046	0.007	0.078	0.156	0.191	0.235	0.240	0.019	0.048	0.855	0.000	0.060
24	10	5	0.000	0.000	4.902	2.889	0.230	0.072	0.316	0.053	0.195	0.242	1.190	0.157	0.037	0.009	0.269	0.026	0.239	0.016	0.043	0.008	0.054	0.082	0.190	0.218	0.240	0.019	0.040	0.717	0.000	0.061
итого			0	0	153.38	73.98	5.678	1.718	7.74	1.3146	4.6532	8.7368	41.1792	4.5795	2.5976	0.579	9.608	0.5808	5.6204	0.2919	2.426	0.1844	0.9148	6.1683	4.29	5.425	5.2758	1.302	1.198	22.12	0	1.95

1 цепь 110кВ.-ППР

АЧР-1 48,1 Гц/0,3сек; АЧР-2 48,9 Гц/30сек; ЧАПВ 49,7Гц/30сек.

и.о.Главного энегетика **П.Г.Шестерников**